

MUN	FA	VLE	Unid.	Parâmetros	PA	CONCENTRAÇÕES_DATA AMOSTRAGEM	
						Set	Set
				Mês			
Torres Vedras	Dois Portos			Data		03/09/25	17/09/25
Torres Vedras	Dois Portos	25	mgO2/l	CBO5_EF	ET	< 10	< 10
Torres Vedras	Dois Portos	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	23	28
Torres Vedras	Dois Portos	35	mg/l	SST_EF	ET	< 10	< 10
Torres Vedras	Dois Portos	6 a 9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	7,6	7,9
Torres Vedras	Maceira			Data		03/09/25	17/09/25
Torres Vedras	Maceira	25	mgO2/l	CBO5_EF	ET	16	12
Torres Vedras	Maceira	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	73	75
Torres Vedras	Maceira	35	mg/l	SST_EF	ET	< 10	< 10
Torres Vedras	Maceira	6 a 9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	8,0	8,0
Torres Vedras	Maceira	2000	ufc/100 ml	E.Coli_EF	ET	520	<1
Torres Vedras	Maxial			Data		03/09/25	17/09/25
Torres Vedras	Maxial	25	mgO2/l	CBO5_EF	ET	< 10	< 10
Torres Vedras	Maxial	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	22	27
Torres Vedras	Maxial	35	mg/l	SST_EF	ET	< 10	< 10
Torres Vedras	Maxial	6 a 9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	7,1	7,1
Torres Vedras	Runa			Data		03/09/25	17/09/25
Torres Vedras	Runa	25	mgO2/l	CBO5_EF	ET	< 10	< 10
Torres Vedras	Runa	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	22	26
Torres Vedras	Runa	35	mg/l	SST_EF	ET	< 10	< 10
Torres Vedras	Runa	6 a 9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	7,6	7,6
Torres Vedras	Santa Cruz			Data		03/09/25	17/09/25
Torres Vedras	Santa Cruz	25	mgO2/l	CBO5_EF	ET	< 10	< 10
Torres Vedras	Santa Cruz	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	36	42
Torres Vedras	Santa Cruz	35	mg/l	SST_EF	ET	< 10	< 10
Torres Vedras	Santa Cruz	6 a 9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	7,9	7,6
Torres Vedras	Santa Cruz	2000	CF/100ml	E.Coli_EF	ET	< 1	
Torres Vedras	Torres Vedras			Data		03/09/25	17/09/25
Torres Vedras	Torres Vedras	25	mgO2/l	CBO5_EF	ET	10	< 10
Torres Vedras	Torres Vedras	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	34	41
Torres Vedras	Torres Vedras	35	mg/l	SST_EF	ET	< 10	< 10
Torres Vedras	Torres Vedras	6 a 9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	7,7	7,6
Torres Vedras	Turcifal			Data		03/09/25	17/09/25
Torres Vedras	Turcifal	25	mgO2/l	CBO5_EF	ET	13	11
Torres Vedras	Turcifal	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	32	49
Torres Vedras	Turcifal	35	mg/l	SST_EF	ET	< 10	12
Torres Vedras	Turcifal	6 a 9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	7,6	7,6
Torres Vedras	Vila Facaia			Data		03/09/25	17/09/25
Torres Vedras	Vila Facaia	25	mgO2/l	CBO5_EF	ET	16	< 10
Torres Vedras	Vila Facaia	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	47	39
Torres Vedras	Vila Facaia	35	mg/l	SST_EF	ET	< 10	< 10
Torres Vedras	Vila Facaia	6 a 9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	7,4	7,3
Lourinhã	Miragaia			Data		04/09/25	18/09/25
Lourinhã	Miragaia	25	mgO2/l	CBO5_EF	ET	< 10	10
Lourinhã	Miragaia	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	66	70
Lourinhã	Miragaia	35	mg/l	SST_EF	ET	< 10	19
Lourinhã	Miragaia	9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	7,8	8,0
Lourinhã	Miragaia	2000	CF/100ml	E.Coli_EF	ET	< 1	< 1